

zverejnené dňa 22.8.2013
účinnosť od 22.8.2013

Príloha č.2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 140/T/2006
uzavretej podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení
a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Požiadavka na odber tepla pre rok 2014

Zmluvné strany

Dodávateľ:
Prievdzské tepelné hospodárstvo, a.s.
G. Švéniho 3H
971 01 Prievdza

Odberateľ:
Správa majetku mesta Prievdza, s.r.o.
T.Vansovej 24
97101 Prievdza

IČO : 36 325 961
DIČ : 2020079171
IČ DPH : SK2020079171
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel : Sa Vložka číslo : 10307/R
Banka : TATRABANKA a.s.
Číslo účtu : 2620541640 / 1100
Zastúpený:
Ing.Jaroslav Šinák,predseda predstavenstva PTH, a.s.
Ing.JUDr. Ľuboš Maxina, PhD.,člen predstavenstva PTH, a.s.
Ing. Ladislav Ješík,člen predstavenstva PTH, a.s.

IČO:36349429
DIČ:2022092490
IČ DPH:SK2022092490
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro Vložka: č.16228/R
Banka: DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 9026788001/5600
Zastúpený:
Ján Dobrovodský , konateľ spoločnosti

V zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení , zmluvy o dodávke a odbere tepla a v zmysle Vyhlášky č. 222/2013 Z.
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2013, pre potreby určenia maximálnej ceny, objednávka odberateľ u dodávateľa pre rok 2014
sledovné množstvá tepla v členení podľa mesiacov:

#	Obdobie	Dodávka ÚK [kWh]	Dodávka TUV [kWh]	Dodávky spolu ÚK+TUV [kWh]
Objekt:	Budova B / I.476, Hviezdoslavova 3 / Budova B	Zdroj napojenia: PK-1, Hviezdoslavova 3		
	1 / 2014	50 007	0	50 007
	2 / 2014	42 111	0	42 111
	3 / 2014	39 479	0	39 479
	4 / 2014	21 687	0	23 687
	5 / 2014	2 631	0	2 631
	6 / 2014	0	0	0
	7 / 2014	0	0	0
	8 / 2014	0	0	0
	9 / 2014	2 631	0	2 631
	10 / 2014	21 055	0	21 055
	11 / 2014	36 847	0	36 847
	12 / 2014	44 743	0	44 743
	Spolu za objekt v kWh	263 191	0	263 191
	Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste [kW]	113,699	0,000	113,699
Objekt:	Lek. zdrav.stř. / IV.316,317	Zdroj napojenia: VSS Sídliisko Sever		
	1 / 2014	35 079	1 480	36 559
	2 / 2014	29 540	1 402	30 942
	3 / 2014	27 694	1 402	29 096
	4 / 2014	16 616	1 402	18 018
	5 / 2014	1 846	1 246	3 092
	6 / 2014	0	1 169	1 169
	7 / 2014	0	1 013	1 013
	8 / 2014	0	1 169	1 169
	9 / 2014	1 846	1 246	3 092
	10 / 2014	14 770	1 324	16 094
	11 / 2014	25 848	1 324	27 172
	12 / 2014	31 387	1 402	32 789
	Spolu za objekt v kWh	184 626	15 579	200 205
	Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste [kW]	79,758	6,730	86,489
Objekt:	Lekáreň z VS5 / Lekáreň z VS-5	Zdroj napojenia: VSS Sídliisko Stred		
	1 / 2014	5 061	0	5 061
	2 / 2014	4 262	0	4 262
	3 / 2014	3 995	0	3 995
	4 / 2014	2 397	0	2 397
	5 / 2014	266	0	266
	6 / 2014	0	0	0
	7 / 2014	0	0	0
	8 / 2014	0	0	0
	9 / 2014	266	0	266
	10 / 2014	2 131	0	2 131
	11 / 2014	3 729	0	3 729
	12 / 2014	4 528	0	4 528
	Spolu za objekt v kWh	26 635	0	26 635
	Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste [kW]	11,506	0,000	11,506
Objekt:	NBP VS-5 / L750 Hodžu	Zdroj napojenia: VSS Sídliisko Stred		

Obdobie	Dodávka ÚK [kWh]	Dodávka TUV [kWh]	Dodávky spolu ÚK+TUV [kWh]
1 / 2014	1 812	0	1 812
2 / 2014	1 526	0	1 526
3 / 2014	1 431	0	1 431
4 / 2014	858	0	858
5 / 2014	95	0	95
6 / 2014	0	0	0
7 / 2014	0	0	0
8 / 2014	0	0	0
9 / 2014	95	0	95
10 / 2014	763	0	763
11 / 2014	1 335	0	1 335
12 / 2014	1 621	0	1 621
Spolu za objekt v kWh	9 536	0	9 536
Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste [kW]	4,120	0,000	4,120
Objekt:	Zdroj napojenia:		
PK-4 Krajč. uč. / III.157 / Krajč. učilište	PK-4 Sídliisko Žabník		
1 / 2014	9 895	152	10 047
2 / 2014	8 333	144	8 477
3 / 2014	7 812	144	7 956
4 / 2014	4 687	144	4 831
5 / 2014	520	128	648
6 / 2014	0	120	120
7 / 2014	0	104	104
8 / 2014	0	120	120
9 / 2014	520	128	648
10 / 2014	4 166	136	4 302
11 / 2014	7 291	136	7 427
12 / 2014	8 853	144	8 997
Spolu za objekt v kWh	52 077	1 600	53 677
Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste [kW]	22,497	0,691	23,188
Objekt:	Zdroj napojenia:		
ZŠ Chalúpku II. / II.310	Gudžie VS z prím. rozvodu Pily		
1 / 2014	101 650	0	101 650
2 / 2014	85 600	0	85 600
3 / 2014	80 250	0	80 250
4 / 2014	48 150	0	48 150
5 / 2014	5 350	0	5 350
6 / 2014	0	0	0
7 / 2014	0	0	0
8 / 2014	0	0	0
9 / 2014	5 350	0	5 350
10 / 2014	42 800	0	42 800
11 / 2014	74 900	0	74 900
12 / 2014	90 950	0	90 950
Spolu za objekt v kWh	535 000	0	535 000
Požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste [kW]	231,120	0,000	231,120
Spolu za obdobie	Dodávka ÚK [kWh]	Dodávka TUV [kWh]	Dodávky spolu ÚK+TUV
1 / 2014	203 504	1 632	205 136
2 / 2014	171 372	1 546	172 918
3 / 2014	160 661	1 546	162 207
4 / 2014	96 395	1 546	97 941
5 / 2014	10 708	1 374	12 082
6 / 2014	0	1 289	1 289
7 / 2014	0	1 117	1 117
8 / 2014	0	1 289	1 289
9 / 2014	10 708	1 374	12 082
10 / 2014	85 685	1 460	87 145
11 / 2014	149 950	1 460	151 410
12 / 2014	182 082	1 546	183 628
Dodávky spolu	1 071 065	17 179	1 088 244

V Prievidzi, dňa 21.8.2013

Ing. Jaroslav Šinák
predseda predstavenstva PTH, a.s.

Ing. JUDr. Ľuboš Maxina, PhD.
člen predstavenstva PTH, a.s.

SPRÁVA MAJETKU MESTA
PRIEVIDZA, s.r.o.

I. Vanspáňová
971 01 Prievidza
IČO: 36 348 42

Ján Dobrovodský
konateľ spoločnosti

Prievidzské tepelné hospodárstvo
akciová spoločnosť
G. Švéniho 3 H, 971 01 Prievidza
IČO: 36 325 961, IČ DPH: SK2020079171