

Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 010/T/2014
uzavretej podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení
a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Typ : T1

Technické a dodacie podmienky

Článok I.

Meranie a vyhodnocovanie odberu

1. Meranie a vyhodnocovanie odberu tepla sa bude riadiť v zmysle platnej legislatívy, podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a Vyhlášky č. 210/2000 o meradlách a metrologickej kontrole.
2. Nameraná spotreba tepla na určenom meradle spotreby ÚK, meradle TÚV, alebo meradle celkovej spotreby tepla, bude vyjadrená rozdielom stavov meračov tepla za zúčtovacie obdobie.
3. V prípade vyhodnotenia spotreby tepla na ohrev TÚV z rozdielu spotrieb celkového merača tepla a merača ÚK, bude nameraná spotreba tepla na určenom celkovom meradle ponížená o normatívnu povolenú stratu stanovenú protokolom o overení hospodárnosti prevádzky tepelného zariadenia.
4. Dodávka tepla pre ÚK meraná spoločným určeným meračom merajúcim dodávku pre viacerých odberateľov, bude určená v závislosti od plochy alebo objemu priestorov, ktoré sú uvedené v čl. III. zmluvy.
5. Ak nemožno zistiť spotrebu tepla za čas poruchy meračov, dodávateľ určí množstvo tepla podľa odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, v ktorom bol odber meraný správne. Ak odber nemožno takto určiť, dodávateľ tepla určí spotrebu podľa odberu v nasledujúcom období. Spotreba tepla bude určená so zohľadnením klimatických podmienok v jednotlivých porovnávaných obdobiach t.j. cez dennostupne.

Článok II.

Dodacie podmienky

1. Dodávka tepla a TÚV je splnená prechodom tepla zo zariadenia dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve, alebo správe odberateľa. Odberateľ nie je oprávnený dodané teplo použiť k inému než v zmluve dohodnutému účelu.
2. Čas dodávky tepla pre ÚK a kvalita dodávky bude v zmysle ustanovení Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z., s výnimkou prerušení a obmedzení uvedených v čl. IX. zmluvy, alebo v inom časovom rozsahu, alebo kvalite na základe písomnej dohody.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nepretržitej dodávke tepla na prípravu TÚV vody v kvalite v zmysle ustanovení Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. s výnimkou prerušení a obmedzení uvedených v čl. IX. zmluvy, alebo v inom časovom rozsahu na základe písomnej dohody.

Článok III.

Technické parametre teplonosného média

Sekundárna strana : ÚK podľa vykurovacej krivky
dodávka TÚV : 55/45 °C

Vykurovacia krivka pre sekundárne rozvody ÚK:

Vonkajšia teplota (°C):

-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Teplota vody ÚK (°C):

68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Povolená tolerancia pri vykurovacej krivke je + - 3 °C.

V Prievidzi, dňa 19.12.2014

Dodávateľ
v zast. :

Ing. Jaroslav Šinák
predseda predstavenstva PTH, a.s.

Odberateľ
v zast. :

Ján Dobrovodský
konateľ spoločnosti

Dodávateľ
v zast. :

Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
člen predstavenstva PTH, a.s.

Prievidzské tepelné hospodárstvo
akciová spoločnosť
G. Švéniho 3 H, 971 01 Prievidza
IČO: 36 325 961, IČ DPH: SK2020079171

-5-

MAJETKU MESTA
PRIEVIDZA, s.r.o.
T. Vansovej 24
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 36 325 429, DIČ: 2022092490